



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 128/1030624/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 3750 Toedank

Hoek: Kruinekestr./Past Lambertzdrdreef

EIGENAAR : RDK

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : RDK

Adres : Marktplein 18

INSTALLATEUR : 2310 Rijkervossele

Adres : _____

BTW of IK : 422 033 439

STROOMLEVERANCIER : _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 24/06/2018 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ABAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ : Type der lokalen : Appartement, 5.1.A

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 1220 V Bescherming van de aansluiting autmatika A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 35 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING : Zie einddraadschema + situatietjeplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdeelster
naam : _____
handtekening : _____

Nota: Verlichtingstoestellen, keuken + badkamermeubel niet geïnspecteerd

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/06/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening
OS VAN DYCK F.

De directeur,