

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 4P100.3.6/8

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Stahensstraat 60
3110 Botsclaan

EIGENAAR : Mr Peeters

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : STP Roodhe

Adres : Keel 501, Rode 12

INSTALLATEUR : J. M. M. M.

Adres : 101

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 6.3.00 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : Huis

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Electrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/0 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type R300001001

Type van de aardelectrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT deductie

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 2 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING : _____

Zie tekeningen en bijlage.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6.3.2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

Van Luik

De directeur,