



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp : *526.0733-2007*

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *27/0649*

EAN code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Tijdelijk / Temporaire :	Kermisinstallatie / Install. Foraine :	Indienststelling / Mise en service :	Uitbreiding / Extension :	Vernieuwing / Renouvellement :
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Sleestraat 8

2820 Kijmenar

Eigenaar

Propriétaire :

P. Smeets

Adres :

Adresse :

Installateur :

Budo's Kafeleek

BTW / TVA : *0432-746-797*

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

27/05/08

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Giedly

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning / Tension :	Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging / Protection max. :
<i>3N400V</i>	<i>4 x 10⁻²</i>	<i>40A</i>

Aardelektrode :	Isolatie / Isolement :	Mohm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux :
<i>an</i>	<i>7,1,1</i>		<i>2</i>

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<i>40A</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>shoorty</i>	<i>B-R-AB-A1</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40A</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>shoorty</i>	<i>AB-A1</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht / Contrôle visuel :	algemeen / générale :	OK	NOK	directe aanraking / contact direct :	OK	NOK	Indirecte aanraking / Contact indirect :	OK	NOK
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aansluitingen / Raccordements :	OK	<input checked="" type="radio"/>	NOK	<input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentielles :	OK	<input checked="" type="radio"/>	NOK	<input type="radio"/>
---------------------------------	----	----------------------------------	-----	-----------------------	---	----	----------------------------------	-----	-----------------------

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

geen

Nota: verbod op gebruik van de hand van andere personen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *27/05/2008*.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

Giedly
COEDHUYNS
Inspecteur
06.01.1954 340.201

Repp. Elc/EH.1.04

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPA Brussel