

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



**VASTGOED
EXPERTS**

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande 014-89 34 76

KLANT
 Naam:
 Straat en nummer: KASSELDRIFT 8
 Postcode en gemeente: 3140 BEERBERGEN
 Tel.:
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR
 Particulier Inhoud: 5000 L EW DW Niet particulier Inhoud: L EW DW
 De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).
 Cilindrisch Parallelepipedisch Rond Ovaal
 Toegankelijk Inkuiping Ontoegankelijk Groeve
 Staal Polyester Polyethyleen Andere
 Datum van plaatsing: 1995

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

| | Aanwezig | | Controle | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | JA | NEE | OK | NIET OK |
| TOEZICHTSPUT | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Staat toezichtspuit | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheid toezichtspuit | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vervulling rond tank | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat deksel | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INKUIPING | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Algemene staat | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waterdicht | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Koolstofwaterdicht | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LEIDINGEN (zichtbare delen) | | | | |
| Aansluiting (ontluchting, vulling) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat leiding (ontluchting, vulling) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uitmonding leiding | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat aanvoerleiding | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat terugvoerleiding | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stookoliefilter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RESERVOIR | | | | |
| Algemene staat tank | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VORIG CERTIFICAAT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

| | Aanwezig | | Controle | |
|--------------------|---------------------|-----|----------|---------|
| | JA | NEE | OK | NIET OK |
| Peilmeting | Pellet | | | |
| | Mechanisch | | | |
| | Pneumatisch | | | |
| | Ultrasoon | | | |
| | Andere | | | |
| Overvulbeveiliging | Fluit | | | |
| | Elektronische sonde | | | |
| Lekdetectie | Vloelstof | | | |
| | Onderdruk | | | |
| | Overdruk | | | |
| | Pelputten | | | |
| Wanddiktemeting | mm | | | |
| | | | | |

OPMERKINGEN

.....

| Algemene staat tank | Uitgevoerd | Niet uitgevoerd | OK | NIET OK |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aantal centimeter water in tank: <u>0,4</u> cm. | | | | |
| Water- en silbemonstering Ph: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheidscontrole | Ultrasoon | | | |
| | Onderdruk | | | |
| | Overdruk | | | |
| | Andere | | | |

BESLUIT:
 Groen De tank mag in dienst blijven

TECHNICUS
 Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts
 Erkenningsnummer: SV05401

DATUM KEURING 13, 4, 2023
DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VOOR 13, 4, 2028
 IS AAN TE RADEN VOOR

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

(Handtekening eikend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)