

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.B.A.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Van Ingelgem Pensta
 Straat: Vennekeest Paan 11
 Gemeente: 2812 Muzen Middelkeren
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andero reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)~~

Algemene Info

Adres reservoir: idem Heuvel 35
 Nummer reservoir: -
 Nominale waterinhoud: 5000
 Datum ingebruikstelling: 1975
 Vorige S.V. Nummer: ontbreken
 Datum vorige controle: ontbreken
 Datum controle: 25-07-17
 Datum volgende controle: 25-07-22

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Boven~~ ~~gronds~~
Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen
 ok
nihil

<input checked="" type="checkbox"/>	Niet	Aanwezig
<input checked="" type="checkbox"/>	Niet	Aanwezig
<input checked="" type="checkbox"/>	Niet	Aanwezig
Werkt <u>ok</u>	Sonde <u>nihil</u>	Eluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
4/4" 5/4"	Merkteken: <u>Rode</u> <u>Groene</u> Dop	

TOTAAL TE BETALEN: 120,00 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of bij www.informazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: