



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

APP. A
 GELYKLOEDERS LINKS

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: Gert Van den Broeck
 BTW nr: 0870 664 476
 of identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier:
 Meter nr: stand:
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -

VERSLAG nr: A15/220206/03
 Lid nr:
 Installatie: Naam:
 Adres: Leuvensebaan 26
2223 SCHRIEK
 Datum onderzoek: 22-02-2006
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam:
 Adres:
 Aanvrager:

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Δ 0,3
 Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
 Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: >10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Opuc: lichtpunt boven bad uit te voeren in 12V-1P X 4 (art 86 AREI)</u>	
<u>in dien < 2,25m (≠ geplaatst)</u>	
<u>h ± 2,25/2,30</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 03-2031j evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen schade vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 4 **NETMANAGEMENT**
 Elektricitestraat 70
 VISUM VAN DE STROOMAFDELING
 2800 Mechelen

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening
G. VAN ROMPAY DAM
AVESB